

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/2019 и 92/2023), сходно члану 15. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (број 9/2025 од 26.03.2025. године) и сходно члану 31. Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот (бр. СД 281/1 од 26.09.2018. године, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ – ПЛАН ЈН БР. 6

Мења се план јавних набавки ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2026. годину.

Изменом Плана јавних набавки додаје се следећи поступак јавних набавки:

Редни број у плану јавних набавки	Опис јавне набавке	Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а	Напомена
0028	Кабл за повезивање ДЦ пуњача	2.000.000,00	Поступак се додаје у План јавних набавки

Измењени План јавних набавки за 2026. годину се прилаже овој Одлуци и чини њен саставни део.

Образложење

У складу са исказаним потребама за несметано пословање, а на основу Предлога за измену плана јавних набавки за 2026. годину – план јн бр. 6 (бр. 25/26 ЈН од 24.09.2026. године) сачињен је Измењени План јавних набавки који се примењује за 2026. годину – план ЈН бр. 6.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је уговорна страна у реализацији пројекта „Decarbonization of Regional Landfill Piroto“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније, а у партнерству са Министарством заштите животне средине и у имплементацији УНДП-а. Уговор је потписан 26.05.2025. године.

У оквиру пројекта планирана је набавка и инсталација електричног пуњача за потребе електричног камиона за сакупљање и транспорт кабастог отпада и других електричних возила. У пројектном документу и Анексу Ц – „Deliverables and Performance-Based Payment Terms“ предвиђена је активност „Purchase and installation of an electronic charger for vehicles and procurement of an electric powered truck“, при чему је за набавку пуњача предвиђен износ од 65.000,00 УСД. Након реализације набавке пуњача (Уговор 18-10/26 од 17.08.2026. године) и детаљније провере услова за његово прикључење, утврђено је да је за његово безбедно, поуздано и функционално напајање неопходно обезбедити одговарајући енергетски кабл који ће повезати постојећи трансформатор са пуњачем. Пуњач ће бити постављен испред улазне капије комплекса Регионалне депоније Пирот, док се напајање обезбеђује са локације постојећег трафоа. Набавка кабла није била посебно исказана као засебна ставка у првобитном Плану набавки, иако представља неопходан технички предуслов за стављање пуњача у функцију и остварење планираног резултата пројекта.

Предметни пуњач представља великог потрошача електричне енергије и захтева напојни вод одговарајућег пресека и техничких карактеристика, пројектован за пренос веће ампераже. Избор кабла мора бити извршен на основу техничких параметара пуњача, дужине трасе, начина

полагања, услова заштите, пада напона, краткоспојне издржљивости и других услова дефинисаних важећим електро-техничким прописима и условима надлежног оператора дистрибутивног система. Без набавке и уградње одговарајућег кабла није могуће извршити потпуно и безбедно прикључење пуњача на напајање, нити обезбедити његово коришћење за пуњење електричног камиона. Пресек кабла је великог, несвакидашњег пресека, 4x300mm. S обзиром да је тешко доћи до кабла таквог пресека, алтернативна замена за исти кабал ће бити 4x150 mm у две дужине. Укупна неопходна дужина кабла износи 166м. За постављање кабла ће ЈКП "Регионална депонија Пирот" извршити ископ рова за полагање каблова и накнадно направити бетонску стопу за предметни пуњач.

На основу изложеног донета је Одлука као у изреци.

Директор ЈКП „Регионална депонија Пирот



Небојша Иванов